



## Einsatzbericht vom Montag, 21. Juni 2010

<b>Kategorie:</b>	Hilfeleistung	<b>Alarmzeit:</b>	10.52 Uhr
<b>Klassifizierung:</b>	Ölwehreinsatz	<b>Einsatzende:</b>	12.45 Uhr
<b>Alarmstichwort:</b>	Heizöltank aufgerissen		
<b>Einsatzadresse:</b>	Effringen, Auf dem Schafwasen		

### Eingesetzte Einheiten / Fahrzeuge / Personal der Feuerwehr Wildberg

<b>Abteilung:</b>	Effringen	Wildberg
<b>Fahrzeug:</b>	LF 8/6	ELW 1, HLF 20/16, LF 16/TS, RW 1
<b>Ausgerückt:</b>	7	16
<b>Bereitschaft:</b>	1	3

### Kurzbericht, verfasst von: Eberhard Fiedler, Stadtbrandmeister

Im Zusammenhang mit einem Gebäudeabbruch wurde ein 2000l Tank mit Heizöl mittels Gabelstapler angehoben. Dabei riss der Tank. Die Restmenge Heizöl mit 1000l trat aus und floss über den Vorplatz ins Kanalnetz. Schon auf der Anfahrt wurde die Kläranlage verständigt und mit dem Schließen des RÜB Effringen beauftragt. Der Tank wurde gesichert und mit einer Folie komplett eingehaust. Die verschmutzten Flächen mit Ölbindemittel abgestreut. Ein Trupp verfolgte das Öl von Schacht zu Schacht bis die Kläranlage meldete, dass es im RÜB Effringen angekommen ist. Landratsamt und Polizei waren vor Ort. Auf Forderung der Kläranlage wurden beim Auslauf des RÜB Post in Wildberg Schlängel gesetzt. Dazu musste ein Mann unter PA einsteigen. Er war mit einem Dreibock und Seil gesichert. Gleichzeitig wurde ein Unternehmen mit der Kanalreinigung und -absaugung beauftragt. Beim Eintreffen des Fahrzeugs wurde die Einsatzstelle dem Abwasserpersonal übergeben.

Bildquelle: Feuerwehr Wildberg

