



Einsatzbericht vom Mittwoch, 09. Februar 2011

Kategorie:	Brand	Alarmzeit:	01.59 Uhr
Klassifizierung:	Großbrand	Einsatzende:	08.56 Uhr
Alarmstichwort:	Brennt Firmengebäude		
Einsatzadresse:	Wildberg, Kengelweg		

Eingesetzte Einheiten / Fahrzeuge / Personal der Feuerwehr Wildberg

Abteilung:	Wildberg	Effringen
Fahrzeug:	ELW 1, LF 16-TS, HLF 20/16, RW 1	LF 8/6, ABC-ErkKw
Ausgerückt:	27	14
Bereitschaft:		4

Kurzbericht, verfasst von: Eberhard Fiedler, Stadtbrandmeister

Beim Eintreffen von Florian Wildberg 2 schlugen Flammen und wabernder Rauch aus dem Fenster im OG zum Kengelweg hin. In der Halle standen drei LKW's teilweise aus- und umgebaut. Es wurden sofort zwei C-Rohre auf dieses Fenster gerichtet (2.17 Uhr). Später unterstützt von der DLK Nagold. Ziel: Durchzündung und Einsturz der Hallen (Metallbauweise) zu verhindern. 2.34 Uhr Abteilung Effringen nachalarmiert. Anschließend von beiden Seiten (Süden und Norden) über die Tore (wurden teilweise mechanisch aufgebrochen) mit insgesamt 6 AT-Trupps Innenangriff (2.31 Uhr). Mit vier Hochdrucklüfter von beiden Seiten der Hallen wurde der Rauch beseitigt und die Sicht für die Trupps verbessert. Über ein Fenster konnten AT-Träger Schlüssel für einen Truck holen. Dieser wurde vom brennenden Gebäude weggefahren und erlitt so keinen Schaden. Zum Zeitpunkt des Aufsagens der Metallfassade mit Säbelsäge waren dann AT-Trupps im OG. Brandentstehung im Bereich der Heizung mit Fortsetzung über das Lager (nördliche Richtung). Die geschaffene Öffnung wurde dann für Löschmaßnahmen nicht mehr benötigt. Wasserentnahmen aus Unterflurhydrant und zwei Leitung über TS8 Wildberg und Effringen aus der Nagold. Wassermelder war vor Ort. Klärwärter war vor Ort. Löschwasserrückhaltung über Abdichtmaßnahmen an zwei Einlaufschächten und einer Bircorinne. Ein Vertreter des Landratsamts war vor Ort. Maßnahmen abgestimmt. Polizei vor Ort. Rettungsdienst und später DRK-Bereitschaft zum Selbstschutz vor Ort. Betriebsinhaber zeitweise in der Einsatzleitung. Er konnte befragt werden. 3.53 Uhr Feuer aus. ZFW wegen Ersatz AT-Geräten angefordert. Einsatzstelle um 7.30 Uhr an Polizei und Eigentümer übergeben.

Bildquelle: Feuerwehr Wildberg

